


Anderungen :		Erstellt :
A	Aufge:	
B	Bearb:	29.01.15 GT
C	Gepf.	
		
Kommunikationsmodul CU-xx2 Zähler mit RS485-Schnittstelle		
4.332.0-652		
		Blatt 1-
		1Bl.

Telefonanschluss auf Klemmen geführt
 U72 1x4x0.8 mm

Telefonsteckd. AP TT83 mit Bezeichnungsschild für Tel.-Nr. Lieferung / Montage Installateur

Modemkabel AK90 USA Lieferung / Montage sgsw

Wichtig !
 Zählerplatz am Anfang der Busleitung darf kein Reserveplatz sein und muss für einen Zähler Typ ZxD310/410 vorgesehen sein

U72 1x4x0.8 mm

